

## 送水管漏水事故について

平成31年3月15日（金）午後9時頃に発生した送水管漏水事故に伴う断水により、旭市にお住まいの方々はもとよりのこと、多くの関係各位に多大のご迷惑をおかけし、誠に申しわけございませんでした。心よりお詫び申し上げます。また、送水管漏水に関するお知らせが遅れてしまったことにつきましても、重ねてお詫び申し上げます。

今回の漏水事故は、昭和52年に布設した送水管の破損によるもので、送水管の老朽化が原因と思われませんが、破損箇所等を検証し今後の送水管更新事業に努めてまいります。

また、漏水事故の対応に当たりましては、そのお知らせ方法や時期などについて、皆様から様々なご指摘をいただきましたことを教訓といたしまして、今後の対応に生かしてまいりたいと考えております。

あらためまして、ご迷惑をおかけしました皆様に心よりお詫びを申し上げますとともに、復旧工事等にご協力をいただきました皆様に深くお礼を申し上げます。

### 漏水発生からの経過

3月15日（金）	午後 9:00頃	漏水発生（送水量の異常を検知）
	午後 10:00	漏水箇所発見
	午後 10:30	工事手配及び各方面への連絡
3月16日（土）	午後 3:00	送水停止及び復旧工事開始
	午後 9:30	旭・干潟地区断水
3月18日（月）	午前 3:45	工事終了、送水開始
	午前 6:00	旭市給水再開