

東総広域水道企業団笹川浄水場における汚泥の放射性物質測定結果

(単位：Bq(ベクレル)/kg)

採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
H29. 10. 10	不検出	不検出	24	24
H30. 1. 17	不検出	不検出	14	14
H30. 5. 16	不検出	不検出	17	17
H30. 9. 4	不検出	不検出	22	22