

平成23年7月12日
東総広域水道企業団
電話 0478-86-3821

東総広域水道企業団笹川浄水場における空間放射線量の測定結果について
(第107報)

東総広域水道企業団では、7月11日に笹川浄水場敷地内の空間放射線量の測定を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

1 測定結果

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定場所	測定日	測定時刻	天候	地上高 50cm	地上高 100cm
東側敷地境界	平成23年7月11日	11:10	晴れ	0.21	0.16
南側敷地境界	平成23年7月11日	10:50	晴れ	0.23	0.14
西側敷地境界	平成23年7月11日	10:40	晴れ	0.22	0.14
北側敷地境界	平成23年7月11日	10:20	晴れ	0.23	0.18

測定機器：放射線サーベイメータRDS-30（ミリオンテクノロジー社製）

2 東庄町で実施した空間放射線量の測定結果（東庄町ホームページより）

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定場所 (測定地点)	測定日	測定時間	測定値※
東庄町役場 (庁舎南側)	平成23年6月28日	15:47	0.160

※ 測定方法：測定地点の地表から50cm、1mの高さについて、30秒毎に1回、5回連続測定し、得られた5個の値の平均値を測定結果とした。