

平成23年8月3日
東総広域水道企業団
電話 0478-86-3821

東総広域水道企業団笹川浄水場における汚泥の放射線量の測定結果について
(第123報)

東総広域水道企業団では、笹川浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えたため、7月27日にサンプリングを行い放射線量を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1 測定結果

採取日	項	目	笹川浄水場
7月27日	放射性ヨウ素	I-131	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	44.4 Bq/kg
		Cs-137	60.7 Bq/kg
		合計	105.1 Bq/kg

※ 水道水については、4月12日以降、放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメントの副原料として処分します。
また、今後の測定結果についてはホームページに掲載します。