

平成23年9月21日
東総広域水道企業団
電話 0478-86-3821

東総広域水道企業団笹川浄水場における汚泥の放射線量の測定結果について
(第158報)

東総広域水道企業団では、笹川浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えたため、9月15日にサンプリングを行い放射線量を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1 測定結果

(9月15日採取)

単位：Bq/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
1号床	不検出	146	174	320
2号床	不検出	54	79	133
3号床	不検出	46	52	98
4号床	不検出	265	324	589
6号床	不検出	217	250	467

※ 水道水については、4月12日以降、放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2 今後の対応

今回測定した汚泥については、関係業者と調整した結果、セメントの副原料として処分します。

また、今後の測定結果についてはホームページに掲載します。