

平成25年6月11日
東総広域水道企業団
電話 0478-86-3821

東総広域水道企業団笹川浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果
について(第345報)

東総広域水道企業団では、笹川浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えたため、6月4日にサンプリングを行い放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1 測定結果

(6月4日採取)

(単位：Bq(ベクレル)/kg)

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
4号床	不検出	45	90	135
5号床	不検出	32	59	91
6号床	不検出	19	43	62
8号床	不検出	43	71	114

※ 水道水については、平成23年4月12日以降、放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2 今後の対応

今回測定した汚泥については、関係業者と調整した結果、セメントの副原料として処分します。

また、今後の測定結果についてはホームページに掲載します。